

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА  
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ  
Восточный территориальный отдел

Предписание должностного лица Роспотребнадзора,  
уполномоченного проводить проверку № 790

от «24» мая 2019 года

г. Чусовой, ул. Сивкова, 5

Мною, Зяблицевой Людмилой Александровной, заместителем начальника Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, по результатам плановой выездной проверки, проведенной в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 39» муниципального образования «Лысьвенский городской округ» (далее МАДОУ «Детский сад № 39» МО «ЛГО», юридический адрес : 618905, Пермский край, г.Лысьва, ул.Шмидта, д.6, корпус 2 по фактическим адресам осуществления деятельности выявлены нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающих обязательные требования, а именно:

**МАДОУ «Детский сад № 39» МО ЛГО» по фактическому адресу: д. Липовая-1, ул. Молодежная, д.2**

1. По состоянию на 23.04.2019г. при проведении проверки с 9 ч. 35 мин до 11ч. 00мин установлено, что пищеблок МАДОУ «Детский сад № 39» место фактического осуществления деятельности: д. Липовая-1, ул. Молодежная, 2 не оборудован системой приточно – вытяжной вентиляцией, а также технологическое оборудование, являющееся источником выделения тепла, газов не оборудовано локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения, что является нарушением п. 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологического благополучия населения» и/или ч. 2 ст. 40 Закона РФ «О защите прав потребителей», руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 – ФЗ от 26.12.2008 года

П Р Е Д П И С Ы В А Ю:

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 39» муниципального образования «Лысьвенский городской округ»

В срок до 01.12.2020г.

Оборудовать на пищеблоке МАДОУ «Детский сад № 39» место фактического осуществления деятельности: д. Липовая-1, ул. Молодежная, 2 системой приточно – вытяжной вентиляцией, а также оборудовать технологическое оборудование, являющееся источником выделения тепла, газов локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения в соответствии с требованиями п. 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Ответственность за выполнение предписания должностного лица, уполномоченного проводить проверку возлагается на Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 39» муниципального образования «Лысьвенский городской округ»

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологического благополучия населения», а именно не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного электронно – цифровой подписью законного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации), не позднее 5 календарных дней с момента истечения срока исполнения настоящего предписания по адресу Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 618204, г. Чусовой, ул.Сивкова, 5, факс 8(34256) 5-47-58. Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению.

Невыполнение предписания, влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ и /или предусмотренную ст. 19.5 ч. 15 КоАП РФ (в случае выдачи предписания по соблюдению требований технических регламентов) по факту невыполнения в установленный срок настоящего предписания.

Заместитель начальника  
Восточного территориального отдела



Л.А.Зяблицева

Копию предписания получил:



24.05.2019 г.